

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Václavská 4054-4055-4056

PSČ, obec: 430 03 Chomurtov

K.ú., parcelní č.: 407925, 1118, 1119, 1120

Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování

Celková energeticky vztažná plocha: 4478,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 54

Velmi
úsporná

B

← 80

Úsporná

C

← 107

Méně úsporná

D

← 154

Nehospodárná

E

← 201

Velmi
nehospodárná

F

← 248

Mimořádně
nehospodárná

G

D
132

Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost


není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 562,6 (95 %)

Elektřina - 32,3 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0,86 W/(m².K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

80 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

133 kWh/(m².rok)

D



Vytápění

106 kWh/(m².rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

19 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz



Ev. č. průkazu: 644029.0

Vyhotoveno dne: 11.10.2024

Podpis: