

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Písečná 5058

PSČ, obec: 430 04 Chomutov

K.ú., parcelní č.: Chomutov I [652458], 5772/56, 5772/57


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2994,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Ostatní SZTE - 313,6 (97 %)
Elektřina - 11,0 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,71 W/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	74 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	108 kWh/(m ² .rok)	C
Vytápění	89 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	16 kWh/(m ² .rok)	A
Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: the.daw@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 871340-0

Vyhotoveno dne: 21.07.2021

Podpis:

