

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Husova 1307-1308-1309

PSČ, obec: 432 01 Kadaň

K.ú., parcelní č.: 661686, 1804, 1805, 1806


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2274,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost


není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 254,5 (94 %)

Elektrina - 15,8 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,77 W/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	70 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	119 kWh/(m².rok)	D
Vytápění	94 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	18 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz



Ev. č. průkazu: 642050.0

Vyhotoveno dne: 05.10.2024

Podpis: