

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Černovická 4383, 4382

PSČ, obec: 430 01 Chomutov

K.ú., parcelní č.: Chomutov II [652636], 3168/7, 3168/8


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztahná plocha: 1680,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 128,8 (93 %)
Elektřina - 9,9 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,53 W/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	47 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	83 kWh/(m².rok)	D
Vytápění	62 kWh/(m ² .rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	14 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz



Ev. č. průkazu: 825427.0

Vyhotoveno dne: 03.03.2026

Podpis: