

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Černovická 4465, 4466

PSČ, obec: 430 01 Chomutov

K.ú., parcelní č.: Chomutov II [652636], 3168/6, 3168/5


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1680,0 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 106,7 (92 %)  
Elektřina - 9,9 (8 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,39 W/(m <sup>2</sup> .K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	37 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Celková dodaná energie		69 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) C
Vytápění	49 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	14 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz

Ev. č. průkazu: 825403.0

Vyhotoveno dne: 03.03.2026

Podpis:

