

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Černovická 4508-4509

PSČ, obec: 430 01 Chomutov

K.ú., parcelní č.: 652636, 3168/9, 3168/10


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1231,5 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 198,8 (96 %)  
Elektřina - 8,5 (4 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,05 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>F</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	107 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>168 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>E</b>
Vytápění	143 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>E</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	18 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz



Ev. č. průkazu: 643748.0

Vyhotoveno dne: 10.10.2024

Podpis: