

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Zahradní 5188-5189

PSČ, obec: 430 04 Chomutov

K.ú., parcelní č.: 652458, 6125/89, 6125/90

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2479,2 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

Mimořádně úsporná

A

← 54

Velmi úsporná

B

← 80

Úsporná

C

← 107

Méně úsporná

D

← 154

Nehospodárná

E

← 201

Velmi nehospodárná

F

← 248

Mimořádně nehospodárná

G

**D**  
**118**


Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 274,7 (94 %)
- Elektřina - 17,8 (6 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,78 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>E</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	69 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Celková dodaná energie		<b>118 kWh/(m<sup>2</sup>.rok) D</b>
Vytápění	92 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz



Ev. č. průkazu: 626937.0

Vyhotoveno dne: 27.08.2024

Podpis: