

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Skalková 5217-5218

PSC, obec: 430 04 Chomutov

K.ú., parcelní č.: 652458, 6125/112, 6125/113

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3305,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná

A

← 54

Velmi úsporná

B

← 80

Úsporná

C

← 107

Méně úsporná

D

← 154

Nehospodárná

E

← 201

Velmi nehospodárná

F

← 248

Mimořádně nehospodárná

G

D
131


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 413,0 (95 %)
- Elektrina - 23,8 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,92 W/(m ² .K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	79 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	132 kWh/(m².rok)	D
Vytápění	106 kWh/(m ² .rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz



Ev. č. průkazu: 629628.0

Vyhotoveno dne: 30.08.2024

Podpis: