PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pod Břízami 5242-5243

PSČ, obec: 430 04 Chomutov

K.ú., parcelní č.: 652458, 6125/115, 6125/116

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: 3305,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,81 W/(m².K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	59 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	**105** kWh/(m².rok)	D
Vytápění	78 kWh/(m².rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz

Ing. David Knill – Energetický auditor – 265

Ev. č. průkazu: 630287.0

Vyhotoveno dne: 01.09.2024

Podpis: