

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pod Břizami 5244-5245

PSČ, obec: 430 04 Chomutov

K.ú., parcelní č.: 652458, 6125/53, 6125/54

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3305,6 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

Mimořádně úsporná

A

54

Velmi úsporná

B

80

Úsporná

C

107

Méně úsporná

D

154

Nehospodárná

E

201

Velmi nehospodárná

F

248

Mimořádně nehospodárná

G

D  
130


Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 408,4 (94 %)
- Elektřina - 23,8 (6 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,91 W/(m <sup>2</sup> .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	78 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Celková dodaná energie	131 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D
Vytápění	104 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz



Ev. č. průkazu: 630286.0

Vyhotoveno dne: 31.08.2024

Podpis: