

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Jezerská 1538

PSČ, obec: 431 11 Jirkov

K.ú., parcelní č.: Jirkov [660761], 849/64


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1205,5 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Ostatní SZTE - 150,1 (97 %)
- Elektřina - 4,5 (3 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,65 W/(m <sup>2</sup> .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	91 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>128 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>C</b>
Vytápění	108 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	16 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	A
Osvětlení	4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: the.daw@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 371780.0

Vyhotoveno dne: 22.07.2021

Podpis:

