

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Krušohorská, 1661

PSČ, místo: 43111, Jirkov

K.ú., parcelní č.: Jirkov, 4847

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3007 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná

A

53.3

Velmi úsporná

B

79.9

Úsporná

C

107

Méně úsporná

D

153

Nehospodárná

E

200

Velmi nehospodárná

F

246

Mimořádně nehospodárná

G

C
90.3

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 358.8
elektrina: 9.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.58 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	69.8 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	123 kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	92.1 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	27.2 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	3.24 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 0265

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 639916.0

Vyhotoveno dne: 30.09.2024

Podpis: