

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Krušnohorská 1670-1671-1672

PSČ, obec: 431 11 Jirkov

K.ú., parcelní č.: 660761, 4942, 4943, 4944


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4334,2 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 540,3 (95 %)
- Elektrina - 31,1 (5 %)




## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,91 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>E</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	79 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>132 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>D</b>
Vytápění	106 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz



Ev. č. průkazu: 643182.0

Vyhotoveno dne: 09.10.2024

Podpis: