

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Revoluční 3919/27, 3920/29

PSČ, obec: 430 01 Chomutov

K.ú., parcelní č.: Chomutov I [652458], 99, 98, 96/3


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1758,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 195,9 (94 %)
- Elektřina - 11,4 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | |
|---|------------------------------------|----------|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,44 W/(m ² .K) | D |
| Měrná potřeba tepla na vytápění | 48 kWh/(m ² .rok) | |
| Celková dodaná energie | 118 kWh/(m².rok) | D |
| Vytápění | 87 kWh/(m ² .rok) | E |
| Chlazení | - | |
| Nucené větrání | - | |
| Úprava vlhkosti | - | |
| Příprava teplé vody | 24 kWh/(m ² .rok) | E |
| Osvětlení | 6 kWh/(m ² .rok) | D |

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz

Ev. č. průkazu: 825836.0

Vyhotoveno dne: 03.03.2026

Podpis:



David Knill