

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Bystrická 1244-1245-1246-1247

PSČ, obec: 432 01 Kadaň

K.ú., parcelní č.: 407925, 1992, 1993, 1994, 1995


Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování

Celková energeticky vztažná plocha: 3749,1 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 399,7 (94 %)  
Elektřina - 26,3 (6 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,69 W/(m <sup>2</sup> .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	66 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>114 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>D</b>
Vytápění	88 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	18 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz



Ev. č. průkazu: 644026.0

Vyhotoveno dne: 11.10.2024

Podpis: