



Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 000 41 955

se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03,

zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl DrXXVI, vložka 72

Zadávací podmínky Veřejné soutěže

1. INFORMACE O ZADAVATELI

Název: Stavební bytové družstvo Chomutov, zastoupené p. Josefem Tvrdým, předsedou představenstva

Sídlo: Husova 2079/10, 430 03 Chomutov

IČO: 00041 955

DIČ: CZ00041 955

Bankovní spojení: ČSOB Chomutov č.ú. 963421/0300

Kontaktní osoba: Fulier /737638355

2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1. Název zakázky

DS 26 HS 266 ul. Výletní 5262-63, Chomutov – výměna topné soustavy

2.2. Popis zakázky

Výměna radiátorů – stávající otopná tělesa budou demontována v bytech a sklepních prostorech. Nová tělesa jsou navrženy výrobky firmy PURMO typ Compact nebo RADIK v barvě RAL 9016 bílá. Jsou navržena tělesa výšky 600 mm jako náhrada za původní desková tělesa a 550 mm jako náhrada za původní článková tělesa. (viz specifikace – příloha zadávacích podmínek)

Výměna termostatických ventilů včetně hlavice Danfoss typ 5054 blokové na II.stupeň – počet dle ks nových radiátorů.

Zednické práce – úprava stěn za radiátorem – oprava děr, štukování, malba – bude zahrnuto v cenové nabídce

Pro osazení na zeď budou použity typové sady konzolí dodávané výrobcem těles. Připasování přívodního a zpátečního potrubí pomocí plamene. Po úpravě potrubí bude proveden jeho nátěr. Bude provedena montáž redukcí u nových radiátorů.

Na zpátečním potrubí bude **u všech těles osazeno šroubení RLV DANFOSS. U již vyměněných těles bude šroubení, termostatický ventil včetně hlavice dodatečně osazeny** (počet již vyměněných radiátorů je ve specifikaci). Bude zahrnuto v cenové nabídce.

Dimenze armatur musí být shodná s dimenzí potrubí (nepoužívat redukce).

Finanční částka za původní radiátory, které budou odvezeny do Sběrný druhotných surovin bude odečtena od konečné částky uvedené ve SoD (bude doloženo dokladem ze Sběrný)

Poznámka.:

- demontáž a montáž nových RTN u radiátorů je nutné řešit ve spolupráci s fi ULIMEX, pobočka v sídle SBD CV, Husova 2079, Chomutov, kontakt p. Kaňka – tel. 739 104 214, e-mail: kanka@ulimex.cz (nebude součástí cenové nabídky)

Projektovou dokumentaci pro výběrové řízení si vyzvedněte v úřední den (pondělí, středa:7:00-11:30; 12:00-16:30 hod.) na technickém úseku SBD Chomutov, dveře č. 212 – p. F. Česal, tel.: 737 245 381. Na požádání je možné zaslat dokumentaci elektronicky.

3. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY

08-10/2020

4. DATUM PODÁNÍ NABÍDEK

do 08.07.2020 - 14:00

5. KONTAKT NA DOMOVNÍ SAMOSPRÁVU

Bernt /tel. 728 633 503/

6. PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Nabídky se podávají osobně v podatelně SBD Chomutov, poštou, nebo jinou doručovací službou v uzavřených obálkách označených „Soutěž“, opatřených podrobným identifikačním značením zakázky a na přelepu obálky razítkem, případně podpisem zájemce.

Nabídky musí být doručeny do konce soutěžní lhůty.

